

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 4月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系タービン建屋給気処理装置(A)フィルターにおいて、フィルターの詰まりにより差圧指示値の上昇(フィルター交換の目安:0.245kPaに対し0.270kPaを指示)が認められたため、当該フィルターを交換。	GⅢ	4月11日
2	4号機	換気空調系タービン建屋給気処理装置(B)フィルターにおいて、フィルターの詰まりにより差圧指示値の上昇(フィルター交換の目安:0.245kPaに対し0.270kPaを指示)が認められたため、当該フィルターを交換。	GⅢ	4月11日