

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 4月27日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 発見日 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1 | 4号機 | 中央制御室換気空調系冷凍機(B)(D)において、現在点検のため停止中の3号機中央制御室換気空調系冷凍機(B)の点検が2022年5月まで掛かることから、夏季の3, 4号機中央制御室の空調和機能を維持するため、社内マニュアルに基づき点検期限延長の妥当性評価を行い、2022年4月の点検期限を2022年11月まで延長。 | G III | 4月27日 |
| 2 | 1・2号廃棄物処理設備 | スチームドレン系サンプにおいて、所内ボイラー・スチームドレン系サンプポンプからスチームドレン系受タンクへ移送される水の一部がスチームドレン系サンプへ流入していたことが認められたため、スチームドレン系サンプポンプ逆止弁を点検・修理。 | G III | 4月26日 |