

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 6月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	緊急時対応のため発電所内に配備中の消防車3台のうち1台において、法令点検時に制御装置の異常により車体のエンジンの回転数が安定しないことが認められたため、当該制御装置を交換・修理。 なお、原子力事業者防災業務計画に定める台数(2台)は確保されていることから、緊急時対応の備えに影響はない。	GⅢ	6月3日