

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 6月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	燃料プール冷却材浄化系ろ過脱塩器入口導電率計サンプル採取弁(P33-F316)において、弁シート部からの漏えい(1秒に2滴程度)が認められたため、当該弁を交換・修理。 なお、当該弁の上流にある燃料プール冷却材浄化系ろ過脱塩器入口サンプル入口弁(P33-F315)を全閉したことによりシート部からの漏えいは停止。	GIII	6月9日