

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 7月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系中央制御室冷凍機(B)圧縮機D2において、「圧縮機D2吸込圧力低」の警報発生により換気空調系中央制御室冷凍機(B)が自動停止したことが認められたため、当該圧縮機D2の吸込圧力が低下した原因を調査。 なお、中央制御室冷凍機(B)の自動停止により冷媒(フロン)の漏えいがなかったことは確認済み。	GⅢ	7月8日
2	その他	協力企業棟近くの倉庫内を片付けるため、倉庫へ向かっていた協力企業作業員(1名)が右腕に痛みを感じたため上着を脱いだらアシナガバチが上着から出てきた。痛みを感じた右腕を確認したところ2カ所刺されていたことから、ポイズンリムーバーで処置を行った後、業務車にて病院へ搬送した。アナフィラキシーショックが確認されなかったことから、飲み薬と塗り薬を処方された後に帰宅した。 なお、本件は「原子力発電設備に係わる作業ではなく」かつ「休業なし」であったことから通報対象外。	対象外	7月7日