

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 8月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	木戸川ポンプ室工業用水積算プリンター(Y42-FPR106)において、超過流量積算計(Y42-FQ103)の指示値に対して倍以上の値を示していたことが認められたため、当該積算プリンターを点検・修理。 なお、ろ過水の移送量は超過流量積算計にて確認できることから、ろ過水の管理に影響はない。	GIII	8月4日