

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 8月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	海水熱交換器建屋地下1階の防火扉(No.1 Hx-B1-4)において、床面の沓摺と防火扉の下部が接触し、自動では防火扉が閉まり切らないことを認められたため、当該防火扉と床面の沓摺が接触しないよう、点検・修理。 なお、手動により防火扉を閉められるため、防火管理上の影響はない。	GⅢ	8月25日