

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年9月6日(火)にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物処理設備	洗濯廃液系濃縮器(A)入口流量(G14-FT281A)において、濃縮原液流量調節弁が閉まっているにも係わらず約1.5m ³ /hの流量を指示していることが認められたため、当該計器を点検・調整。	GⅢ	9月2日
2	1・2号廃棄物処理設備	洗濯廃液系加熱器(A)入口加熱蒸気流量(G14-FT303A)において、流量の指示が安定しないことが認められたため、当該計器を点検・調整。	GⅢ	9月2日