

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 9月 28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	消火系圧力調整用消火ポンプ(A)において、出口逆止弁のシート部に漏えいが認められたため、当該弁を交換・修理。 なお、他の消火系ポンプが使用可能なことから火災時の対応に影響はない。	GIII	9月22日