

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年10月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋計装用圧縮空気系中間冷却器(A)安全弁(P53-F009A)において、廃棄物処理建屋計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)の負荷選択を「1」から「2」へ切り替えた際に当該安全弁が開閉を繰り返すことが認められたため、当該安全弁を点検・修理。 なお、廃棄物処理建屋計装用圧縮空気系空気圧縮機(C)により計装用空気を供給できるため、廃棄物処理建屋の計装用空気の確保に影響はない。	GIII	10月13日