

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年11月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	振動診断に使用している振動計(1台)のセンサーコネクタ一部において、破損により振動データが採取できないことが認められたため、当該センサーコネクタ一部を交換・修理。 なお、他の振動計により振動診断は行えるため、状態監視保全業務に影響はない。	GIII	11月27日