

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年12月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	立案した行動計画に対しての実施状況、課題、今後の取り組み等に整合が見られないうえ、目標や目標値の見直し等が行われていない業務計画(レベル3)の項目があることが内部監査にて認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	12月14日
2	その他	内部監査において、品質目標のうち安全に関する目標の達成状況が社内マニュアルのとおりに行われていなかったことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、本件は他グループの内部監査においても同じ指摘があることから、原因調査・対策検討は所大で取り組む。 また、本件はNo. 3の不適合とは異なるグループで確認されたものである。	GⅢ	12月14日
3	その他	内部監査において、品質目標のうち安全に関する目標の達成状況が社内マニュアルのとおりに行われていなかったことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、本件は他グループの内部監査においても同じ指摘があることから、原因調査・対策検討は所大で取り組む。 また、本件はNo. 2の不適合とは異なるグループで確認されたものである。	GⅢ	12月14日