

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年12月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	残留熱除去機器冷却系調圧タンク(B)圧力計(P48-PI727B)の点検において、校正点0%のときにダウンスケール(指示値の目盛板下限値未満)が認められたため、当該圧力計を交換・修理。	GⅢ	12月19日