

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 1月20日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	低電導度廃液系受タンク(B)サンプ入口弁(G12-AO-F002B)用電磁弁において、当該電磁弁の動作不良により動作用空気が供給されずサンプ入口弁が全開にならないことが認められたため、当該電磁弁を交換・修理。	GⅢ	1月18日