

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 2月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	中央制御室制御盤状態表示画面No.9において、画面の半分が表示されないことが認められたため、当該状態表示画面を点検・修理。 なお、他の状態表示画面にて設備の運転状況は監視できるため、監視業務に影響はない。	GⅢ	1月29日
2	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(A)出口逆止弁排水弁(P42-F601A)において、当該弁のシート部から漏えいした水が排水柵に流れていることが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	1月31日