

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 2月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系廃棄物処理区域給気ファン(A)出口流量調整装置(U41-AO-F022A)において、給排気ファンを(A)系から(B)系に切り替えた後、給気ファン(A)が逆回転していることが認められたため、当該流量調整装置を点検・修理。	GⅢ	2月14日