

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 2月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	サイトバンカ	プロセス放射線モニター系サイトバンカ建屋換気系排気放射線モニター記録計(D17-RR010)において、デジタル表示の取付部が破損していることが認められたため、当該記録計を点検・修理。 なお、当該記録計は、指示値の表示、記録用紙のフィード動作等に問題はないため、放射線管理に影響はない。	GⅢ	2月21日