

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 3月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	換気空調系タービン建屋オペレーティングフロア給気ファン(B)の点検において、軸受(ファン側)を取り外そうとしたが軸受ナットが固着し軸受を取り外せないことが認められたため、当該軸受ナットを切断し軸受を取り外す。 また、軸受ナットの交換を行う。	対象外	3月9日
2	その他	周辺放射線監視用データ収集処理装置において、当該装置を取替え後に年間平均の放出率及び放出量が印刷されない状態で社内関係箇所へ送付していたことが認められたため、期間設定のプログラムを修正。 なお、年間平均の放出率及び放出量のデータは参考として社内関係箇所へ送付しているものであり、気体放射性廃棄物の放出管理に用いている日報は適切に印刷、処理されていることから、気体放射性廃棄物の放出管理に影響はない。	GIII	3月3日