

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 3月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	統合原子力防災ネットワーク通信機器更新作業において、通信機器の取替えを行ったところ、原子力規制庁との通信が一部できないことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、旧通信機器に戻したことにより、原子力規制庁との通信は正常となったことから、緊急時対応に影響はない。	GⅢ	3月9日