

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 3月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	緊急時対応情報表示システムと緊急時対策支援システムにおいて、気象観測データと放水口モニターデータがダウンスケール(指示値の目盛板下限値未満)していることが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、入出力装置を常用系から待機系へ手動で切り替えたことにより指示値は元に戻ったことから、緊急時対応に影響はない。	GⅢ	3月13日