

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 3月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	燃料プール冷却材浄化系低電導度廃液系受タンク側排水流量調整弁(G41-F107)において、弁点検のため当該弁を開けようとしたが、固着により弁が開かないことが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	3月16日