

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 3月20日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	消防法に基づき作成している「消防計画」と社内文書「防火管理要領」において、防火対象物として一部の設備が記載されていないことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、記載のない防火対象物については、防災管理対象物としての定期点検と、所管の消防長への報告は行っている。 (記載のない防火対象物): 西門警備所、給水施設ポンプ室、相撲練習場	GIII	3月16日