

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 3月31日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	電動駆動消火ポンプ電動機において、保全の有効性評価により点検頻度を5カ年度(5FY)から180カ月に見直しを行い、点検長期計画に反映をしていた。しかし、現在の定期事業者検査報告書保全計画では当該電動機の点検頻度は5カ年度(5FY)となっており、次回の定期事業者検査報告書保全計画書の改訂(2024年4月頃)まで保全の有効性評価の結果を反映できないことから、当該電動機は5カ年度(5FY)の点検期限を超過することが認められたため、社内マニュアルに基づく点検期限延長の妥当性評価を行い点検期限を延長する。	G III	3月31日