

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 5月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	プラスチック固化系冷水ユニット(B)圧縮機(2)において、運転操作した際に「冷水ユニットB圧縮機2吸込圧力低」の警報が発生し、自動停止したことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、冷媒(フロンガス)漏えいの可能性があるため、検知器により当該の冷水ユニットと圧縮機の周囲を確認したが、冷媒(フロンガス)は検出されなかった。しかし、冷媒圧力低下の傾向が見られることから、冷媒(フロンガス)の回収を行う。	GIII	5月1日