

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 5月11日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	免震重要棟空調設備において、空調機制御装置基板の不良により「緊急時対応情報表示システム室」の空調機を運転できないことが認められたため、当該制御装置基板を交換・修理。 なお、修理が完了するまでの間、スポットクーラーを設置し「緊急時対応情報表示システム室」の温度管理を行う。	G III	4月27日
2	その他	当所ホームページにおいて、モニタリングポストと気象に関するデータの過去の計測値の一部が欠測状態で表示されていることが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、周辺放射線監視用データ収集処理装置には正しいデータが格納されていることを確認できていることから、放射線監視上の影響はない。	G III	5月8日