

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 5月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	水処理建屋消火系配管出口弁(U43-F901, F902)において、当該弁を「全閉」にした後に下流にある消火栓(FHO-503)から排水したところ、当該弁シート部からの漏えいにより消火ポンプの出口圧力の低下が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	5月11日