

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 5月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	その他	労働基準監督署の臨検において、1号機タービン建屋大物搬入口で物品搬入作業に使用していた協力企業所有の小型移動式クレーン(1台)は、定期自主検査のうち「年次点検」を点検期限の4月11日までに行わず、5月23日と5月25日に当発電所の作業で使用していたことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、定期自主検査の「月次点検」は実施しており、小型移動式クレーンの安全装置などが正常に動作することを確認したうえで作業は行っていた。	G II	5月25日	5月29日公表済み