

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 6月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	原子炉建屋5階機器搬入ロジッククレーンにおいて、年次点検によりケーブルの被覆に割れ(2箇所)、内部配線が露出していることが認められたため、当該クレーンを使用禁止としケーブルを修理。 なお、当該クレーンが使用できない期間は、エレベーターによる機器の搬入・運搬が可能であり作業への影響はない。	GⅢ	6月6日