

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 6月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調系サービス建屋冷凍機(A)の運転操作時において、サービス建屋冷凍機(A)圧縮機の運転した直後に「冷媒凝縮圧力高」警報が発生し自動停止したことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、検知器により冷媒(フロン)漏えいがないことを確認している。	GIII	6月16日