

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 6月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系チャコール建屋給排気ファン(A)において、「CH/B換気空調系制御盤異常」、「系統風量低」、「給排気ファン運転台数異常」の警報が発生するとともに、当該給排気ファンが自動停止したことが認められたため、原因調査・対策検討。	GIII	6月23日