

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 6月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	廃棄物処理建屋地下2階の換気空調系冷水ポンプ(A)において、当該ポンプのグランド部からの水の漏えい(非放射性)により床面に約30cm×30cmの水溜りがあることが認められたため、当該ポンプのグランド部を点検・修理。	G III	6月29日