

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 7月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	プロセス放射線モニター系焼却設備排気トリチウム回収装置において、「サンプルガス圧力低(B系)」の警報が発生し、B系列の運転が自動停止したことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、A系列側単独運転へ切り替えを実施したことにより、トリチウムの試料採取が可能であることから焼却設備の運転に影響はない。	GIII	7月8日