

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 8月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	管理区域出入管理所において、当社社員(1名)が放射線管理区域内に社内マニュアルで定める持ち込み禁止物品(ペットボトル飲料水)1本を誤って業務用バッグに入れたまま持ち込んでいたことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、ペットボトル飲料水については飲水はしておらず、これによる内部被ばくのおそれはない。	GⅢ	7月31日
2	3・4号廃棄物処理設備	プロセス放射線モニター系焼却設備排気トリチウム回収装置において、「サンプルガス流量低(A系)」の警報が発生し、A系列の運転が自動停止したことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、B系列についても、不具合により停止中(7月12日審議分として公表済み)であるが、焼却設備は稼働を停止しているため、試料採取ができないことによる影響はない。	GⅢ	7月31日