

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 8月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	タービン建屋換気空調系制御盤(現場盤)において、「T/B系統風量低」及び「コントローラ故障」警報が発生し現場を確認したところ、タービン建屋給気風量指示調節計において制御不良(ロック状態)が認められたため、当該調節計を点検・修理。	GⅢ	8月2日