

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 8月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系タービン建屋給気ファン(C)において、運転した際にファン出口側空気作動流量調整装置の急速排気弁に動作不良(開固着により作動用空気が排出され、出口側空気作動流量調整装置が全開せず)が認められたため、当該急速排気弁を点検・修理。	G III	8月9日