

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 8月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	雑固体廃棄物焼却設備の前処理設備制御盤内タイマー(1個)において、摘み部の破損と保護カバー内の変色が認められたため、原因調査・対策検討。当該タイマーについては交換を実施。 なお、消防署による現場確認において「火災ではない」と判断された。	G II	8月24日