

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 8月31日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器空気貯槽出口弁において、動作不良(開状態で固着により閉操作できず)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	8月30日
2	その他	内部監査において、発電所視察業務の手順の一部について、社内マニュアルに反映されないまま行われていたことが認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	8月25日