

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 9月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	法定点検のため構外搬出していた化学消防ポンプ自動車1台において、エンジン関係警告灯の点灯が認められたため、当該不具合部品を修理・交換。 なお、当該化学消防ポンプ修理完了までの期間においても、原子力事業者防災計画並びに原子炉施設保安規定で定める必要台数を確保できていることから、発電所の防災活動に影響はない。	GIII	9月11日