

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 9月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	中央制御室監視・制御装置において、情報処理装置の故障警報発生及び監視サーバの停止が認められたため、原因調査・対策検討。 当該監視サーバは2系列あり、過去に2系側は不具合で停止していた(2022年7月20日公表済み)が、今回もう片系の1系側が停止したことにより全停止に至った。 なお、各系統のトレンド(傾向)監視機能は使用できないが、指示値や機器のインターロック、一括警報発報等の機能は有効である。	GⅢ	9月27日