

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年10月11日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	コントロール建屋中央制御室火災報知器盤において、現場の発信機または火災感知器の送受話器を取り上げていないにもかかわらず、非常電話ブザーが鳴動し続ける(火報の鳴動はない)ことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、ブザー鳴動を停止するため、火災報知器盤にて受話器を取り上げているが、現場にて発信機または火災感知器の送受話器を取り上げた際には、正常に火災報知器盤(受信機)に警報が発報すること、受話器にて通話ができることを確認しており、火災の警戒に影響はない。	GⅢ	10月6日