

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年10月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(B)出口弁において、動作不良(弁開度が10%~100%の範囲でしか動作しないこと)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常調整開(30%開)であり、全閉できないことによる運転時の機能性能に影響はない。	GIII	10月10日
2	その他	協力企業朝礼時に、協力企業作業員(1名)が所持していたカード収納袋の破損により、放射線管理区域立入り許可証が発電所構内において紛失していたことが認められたため、当所関係グループへ連絡し、紛失した管理区域立入り許可証の無効化処理を実施。今後当該カードの搜索をするとともに対策検討。	GIII	10月10日