

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年10月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系タービン建屋排気処理装置(C)フィルター差圧指示計において、指示不良(排気ファン運転中においても「OkPa」を指示)が認められたため、当該差圧指示計を点検・修理。	GⅢ	10月13日
2	1・2号廃棄物処理設備	2号機で発生した廃液を廃棄物処理建屋へ移送するために用いるプロセス計算機システムにおいて、データサーバ(2系側)ソフトウェアの異常(軽故障)を示す警報の発生が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該データサーバは2系列あり、1系側が正常であるため、廃液移送等の運転操作・監視に影響はない。	GⅢ	10月12日