

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年10月23日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	点検のため、燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)を隔離した際、当該ポンプ出口弁において、シート部に漏えいが認められたため、次回の燃料プール冷却浄化系の系統点検時に当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「開」のため、使用済燃料プール冷却に影響はない。	GIII	10月22日