

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年11月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	500kV超高圧開閉所空気圧縮機(B)の点検において、シリンダー上部の配管継手部(根本部分)に腐食及び潤滑油の漏えい(にじみ)跡が認められたため、漏えい箇所を特定し修理を行う。 なお、開閉所空気圧縮機は3台(通常1台運転)あり、空気圧縮機(A)及び(C)が運転可能であるため、開閉所の機器動作のための圧縮空気供給に影響はない。	GⅢ	11月8日