

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年11月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	プロセス放射線モニター系焼却設備排気モニター試料採取装置において、サンプルガス入口温度が警報設定値(190℃)に達していないにもかかわらず、「サンプルガス入口温度高」の警報が頻発することが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、現在焼却設備は停止しているため、当該焼却設備排気モニター試料採取装置を停止。	GIII	11月15日