

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年12月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	試料採取系放水口モニターにおいて、「流量異常」警報が発生し試料採取ポンプが自動停止したことから現場を確認したところ、フィルターの水位計に取り付けられたO(オー)リングより空気の混入(インリーク)が認められたため、待機側のフィルターを使用し試料採取ポンプを再起動した。今後、当該フィルターのO(オー)リングの取替を実施する。	GIII	11月28日