

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年12月 8日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	原子炉建屋6階天井クレーン作業前の電源投入時において、主幹配線用しゃ断器がトリップ位置にあり(且つ、OFFにすることができない)、天井クレーンの電源が投入できないことが認められたため、当該主幹配線用しゃ断器を交換し、天井クレーンの電源が正常に投入できることを確認した。	GⅢ	12月7日