

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年12月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	屋外排水系軽油タンク(B)防油堤(堰)脇に設置された集油枡内の油排出弁において、弁ハンドル(4つのうちの1つ)に破損が認められたため、当該弁ハンドルを点検・修理。	GⅢ	12月11日
2	1号機	屋外排水系軽油タンク(B)防油堤(堰)脇に設置された集油枡内に雨水が溜まっていることが認められたため、当該枡内の雨水を排出するとともに、雨水の侵入防止対策を実施する。	GⅢ	12月14日