

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年12月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	濃縮廃液系濃縮廃液ポンプ(A)において、運転した際に軸受付近から異音が認められたため、当該軸受を点検・修理。 なお、潤滑油レベル規定値内。触診における有意な振動上昇はなし。 当該ポンプは停止しており問題ない。	GⅢ	12月20日