

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 1月11日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	当所構内(屋外)に設置の原子力施設用灯火4灯のうち2灯(南側・西側)の消灯が認められたため、当該ランプを交換し、正常に点滅点灯することを確認した。	GⅢ	1月5日
2	その他	当所構内(屋外)に設置の高光度航空障害灯のうち、高度118.9m地点の閃光ランプ消灯が認められたため、当該ランプを交換し、正常に点滅点灯することを確認した。	GⅢ	1月10日